



Kęty, 01.10.2010 r.

Znak sprawy 6/2010-JRP

L.dz. JRP-130/2010

*Dotyczy:* Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych z dnia 08.09.2010r ( nr ogłoszenia w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 282976-2010, nr ref. ogłoszenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2010 – 117998) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : *Kontrakt W1: Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty* znak sprawy 6/2010-JRP.

Na podstawie art.38, ust.2 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z późn. zm.), zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zadano pytania:

### **Pytanie**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji do zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej w Projekcie wykonawczym – tom II – Technologia Kęty str.13

**Pkt. 12. Załączniki do części opisowej:**

- 1.0 Tabela zestawcza kanałów i rurociągów.**
- 2.0 Schemat studzienki odpowietrzająco-napowietrzającej.**
- 3.0 Schemat studzienki czyszczakowej.**
- 4.0 Schemat studzienki spustowo-czyszczakowej.**
- 5.0 Oferta doboru pompowni STRATE przesłana przez: INSBUD-RYBNIK II Przedsiębiorstwo Prywatne 44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 7 tel. 32/422 60 50, 32/423 87 07, fax 32/422 65 31**
- 6.0 Oferta dostawy studni żelbet. Przesłana przez: P.V. Prefabet Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 33 tel/fax 77/446 74 02, 446 74 01**
- 7.0 Obliczenia statyczne rur kamionkowych przesłane przez: KERAMO-STEINZEUG o/w Polsce, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 20 – Tel. 32/767 44 12, fax 32/380 21 77**

brakuje załączników od nr2 do nr7.

### **Ad. 1.0**

Tabela zestawienia kanałów i rurociągów znajduje się w Projekcie wykonawczym –tom II – Technologia Kęty na str.14-16.

### **Ad. 2.0, 3.0, 4.0**

Schematy w załączeniu

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Św. M. Kolbe 25a  
32-650 Kęty  
Kapitał: 50.875.000 zł.  
NIP: 5492346504  
REGON: 120730487

Jednostka Realizująca Projekt  
tel. fax 33/8450109  
www.jrp.mzwik-kety.com.pl  
mzwik@mzwik-kety.com.pl

**Dla rozwoju infrastruktury i środowiska**  
Realizujemy projekt pn.:  
Rozbudowa i modernizacja systemu  
ściekowego w Gminie Kęty – etap I

**KIEROWNIK**  
Jednostki Realizującej Projekt  
  
dr inż. Krzysztof Mendzik



**Ad. 5.0, 6.0**

Oferty doboru pompowni oraz studni żelbetowych były podstawą ustalania wartości kosztorysu inwestorskiego. Zadaniem Wykonawców jest ustalenie ceny kosztorysu ofertowego.

**Ad. 7.0**

O obliczenia statyczne rur kamionkowych należy się zwrócić do KERAMO-STENZEUG oddział w Polsce. Jeżeli są konieczne do sporządzenia oferty. Obliczenia te nie decydują o doborze producenta rur, jeżeli rury innych producentów spełniają wymagania norm PN-EN 295-1:2009, PN-EN 295-4; 2000, PN-EN 295-7; 2001, oraz te które zostały opisane w STWiORB

**KIEROWNIK**  
*Jednostki Realizującej Projekt*  
  
*dr inż. Krzysztof Mendzik*