



Kęty, 03.09.2010 r.

Znak sprawy 4/2010-JRP

L.dz. JRP-69/2010

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień z dnia 30.07.2010r (nr ogłoszenia w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 232198-2010, nr ref. ogłoszenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2010-100428) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : *Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty* znak sprawy 4/2010-JRP.

Wykaz zmian wprowadzonych w SIWZ

Instrukcja dla wykonawców – część I

- dodano wymaganie wykazania się w załączniku nr 5 do IDW zrealizowanymi robotami metodami ujętymi w projekcie tj.: rękawy CIPP (filc), CIPP UV, wykładzina SPR.

Opis przedmiotu zamówienia – część II

- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-00 Wymagania ogóle zmieniono zakres robót zgodnie z poprawionym przedmiarem,
- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-07 Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody grawitacyjne w pkt. 2.1 usunięto wymaganie posiadania przez producenta rur kamionkowych aprobaty IBDiM i wprowadzono wymaganie szczelności na złączach 2,4 bara,
- poprawiony przedmiar z oznaczonymi czerwoną czcionką pozycjami, które uległy zmianie bądź zostały dodane w stosunku do wersji opublikowanej 30.07.2010 r.

Uwaga!

Zamawiający wnosi do wszystkich zainteresowanych o zastosowanie się do wprowadzonych zmian i udzielonych odpowiedzi oraz ujęcie ich w wycenie ofertowej przedmiotu zamówienia (nowy przedmiar).

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt
Mendzik
dr inż. Krzysztof Mendzik

Z-CA PEŁNOMOCNIKA
ds. REALIZACJI PROJEKTU

inż. Stanisław Nycz

